



Prüfbescheinigung



DECLARATION

Antragsteller: **SolarEdge Technologies LTD**
1 HaMada Street
4673335 Herzeliya,
Israel

Produkttyp: **Leistungsoptimierer**

Modell: **Pxxx, PxxxI**
OPJxxx-LV

xxx kann stellvertretend für die Leistung eine Zahl von 0-9 sein

Die Leistungsoptimierer in Kombination mit SolarEdge Wechselrichtern oder SolarEdge SMI erfüllen zum Zeitpunkt der Ausstellung der Bescheinigung folgende Punkte der nachfolgenden VDE Anwendungsregel.

Norm: **VDE-AR-E 2100-712:2018-12**

Maßnahmen für den DC-Bereich einer Photovoltaikanlage zum Einhalten der elektrischen Sicherheit im Falle einer Brandbekämpfung oder einer technischen Hilfeleistung

§7.1 Einrichtungen zum Schalten, Trennen oder Kurzschließen im DC- Bereich einer PV-Anlage

§7.4 Einrichtung zum Abschalten eines PV-Moduls

Für volle Konformität einer Photovoltaikanlage im Sinne der Anwendungsregel sind vom Errichter/Installateur der Anlage vor Ort zusätzlich die geforderten Maßnahmen gemäß **§5 Kennzeichnung von Anlage und PV-DC-Leitungsführung** zu treffen.

Berichtsnummer: 19KFS090-02

Zertifikatsnummer: 19-173-00

Ausstelldatum: 2019-11-20

Kiwa Primara GmbH
Gewerbestraße 28
87600 Kaufbeuren
Germany
Tel. +49 8341 99726-0
info@primara.net
www.kiwa.de

Samuel Thiboutot Rioux